



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Западный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области
(Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)

Предписание
об устранении нарушений законодательства
№ 1670-в

г. Балашов

«02» декабря 2019 г.

Ведущий специалист - эксперт Западного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратовской области Попова Наталья Андреевна на основании акта проверки № 1670-в от 02.12.2019 г., проведенной в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам №11 г. Балашова Саратовской области» (сокр. ГБУ СО «Школа АОП №11 г. Балашова»); юридический адрес: Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, д. 2; ОГРН 1026401587310, ИНН № 6440010441.

Директор – Кейб Екатерина Георгиевна

Выявлены нарушения:

- в рекреации 2 этажа (здания №1) полы имеют механические повреждения, нарушена целостность линолеума), не представляется возможность, проведение качественной влажной уборки, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.282-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- умывальные раковины в туалетном помещении на 2 этаже (здания №1) не обеспечены подводкой горячей воды, что является нарушением п. 7.3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- в учебном классе «столярное дело» нарушена целостность покрытия полов (линолеума, имеются механические повреждения и дефекты), что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.282-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- в рекреации 1 этажа (здания №2 нарушена целостность покрытия полов, линолеума), имеются механические повреждения и дефекты), что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.282-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- в актовом зале требуется завершения проведения ремонта покрытия полов), что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.282-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- требуется проведение ремонта туалетной комнаты на 1 этаже (пол неровный), что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- требуется проведение ремонта комнаты для хранения уборочного инвентаря на 2 этаже (покраска), что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- в рекреации 2 этажа (здания №2) полы имеют механические повреждения, нарушена целостность линолеума (частично), не представляется возможность, проведение качественной влажной уборки, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- в рекреации (перед спортивным залом) нарушена целостность полов (линолеума, в наличие щели, дефекты и механические повреждения), не представляется возможность проведения качественной влажной уборки, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- в спортивном зале нарушена целостность потолка и стен, не представляется возможность, проведение качественной влажной уборки, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- в рекреации 1 этажа (здания №1), в кабинете психолога, в учебном кабинете №21 остекление окна не выполнено из цельного стеклопакета (в наличие трещины), что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Руководствуясь ч. 2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСАЛ:

Директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам №11 г. Балашова Саратовской области», Кейб Екатерине Георгиевне, провести следующие мероприятия:

1. Обеспечить проведение ремонта половое покрытие в рекреации 2 этажа (здания №1).
Срок исполнения: 03.08.2020 г.
2. Обеспечить подводкой горячей воды умывальные раковины в туалетном помещении на 2 этаже (здания №1).
Срок исполнения: 03.08.2020 г.
3. Обеспечить проведение ремонта половое покрытие в учебном классе «столярное дело».
Срок исполнения: 03.08.2021 г.
4. Обеспечить проведение ремонта половое покрытие в рекреации 1 этажа (здания № 2).
Срок исполнения: 03.08.2021г.
5. Завершить проведения ремонта в актовом зале.
Срок исполнения: 03.08.2020 г.
6. Обеспечить проведение ремонта половое покрытие туалетной комнаты на 1 этаже.
Срок исполнения: 03.08.2020 г.
7. Обеспечить проведение ремонта комнаты для хранения уборочного инвентаря на 2 этаже.
Срок исполнения: 03.08.2020 г.

8. Обеспечить проведение ремонта половое покрытие в рекреации 2 этажа (здания № 2) (частично, где необходимо).

Срок исполнения: 03.08.2020 г.

9. Обеспечить проведение ремонта половое покрытие в рекреации (перед спортивным залом).

Срок исполнения: 03.08.2021 г.

10. Обеспечить проведение косметического ремонта в спортивном зале.

Срок исполнения: 03.08.2020 г.

11. Обеспечить в рекреации 1 этажа (здания №1), в кабинете психолога, в учебном кабинете № 21 остекление окна из цельного стеклопалотна.

Срок исполнения: 03.08.2020 г.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 105 в сроки, указанные в предписании.

Частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

В соответствии с п.4 ст. 198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации заявление об обжаловании ненормативного правового акта (предписания) может быть подано в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Ведущий специалист – эксперт



Н. А. Попова

Расписка в получении Предписания

Настоящее предписание получил

«02» 12 2019 г.



(Е.С. Кееро)

(подпись, ФИО. руководителя, заместителя, ИП или их представителей)